



- LEGENDA (streha):
- Strelovodni lovllec A#8mm
 - križna sponka za strelovodni lovllec A#8mm
 - MSx Izvod iz strehe na merilni spoj (izveden s talno merilno omario ZON06)
- LEGENDA (temelji):
- Ozemljitveni trak FeZn 25x4 mm za temeljsko ozemljilo
 - Omario za glavno izenačitev (povezava kabla H07 V-K 16 mm² Cu s temeljskim ozemljilom)
 - Izvod iz temeljev na merilni spoj (izveden s talno merilno omario ZON06)
 - MSx Spojni element (križna sponka za ozemljitveni trak)
 - Povezava ozemljitvenega traka na kovinski del

ENERKO <small>BRD d.o.o.</small>		Partizanska cesta 5, 2000 Maribor tel.: (02) 3327-015, fax: (02) 3327-016 e-mail: enerko@oidi.net	
INVESTICJA: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem in Koroški dom starostnikov, Orneče 146 2370 Dravograd	VRSTA PROJEKTA:	ST. PROJEKTA:	
	P21	216/2021	
	VRSTA NAČRTA: 3-NACRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	ST. NAČRTA:	
		2020/03	
NALOŽNIK:	ODGOVORNI VEŠTAČ PROJEKTA:		
Center starejših KO-RA, Ravne na Koroškem novogradnja, rekonstrukcija	MARUŠA ZOREC u.d.i.a. A-1018		
VSEBINA RISE: TLORIS TEMELJEV STRELOVOD	ODGOVORNI PROJEKTANT NAČRTA:		
	IVAN STEPŠNIK, i.e., IZS - E-0354		
	PROJEKTANT NAČRTA:		
	IVAN STEPŠNIK, i.e., IZS - E-0354		
	DATA:	MERLO	ST. RISE:
	junij 2021	1:100	6
SPREMEMBE:			