



- LEGENDA (streha):
- Strelvodni lovalec AW8mm
 - A • križna sponka za strelvodni lovalec Al Ø8mm
 - MSx Izvod iz strehe na merilni spoj (črven s talno merilno armaturo ZON06)
- LEGENDA (temelji):
- Ozemijveni trak FeZn 25x4 mm za temeljsko ozemljico
 - Omaraica za glavno izenozitev (povezava kable H07 V-K 16 mm² Cu s temeljskim ozemijem)
 - Izvod iz temeljev na merilni spoj (črven s talno merilno armaturo ZON06)
 - MSx Spojni element (veržna sponka za ozemijveni trak)
 - Povezava ozemijvenega traka na kovinski del

ENERKO		Partizanska cesta 5, 2000 Maribor tel.: (02) 3327-015, fax: (02) 3327-016 e-mail: enerko@icid.net	
BROJ d.o.o.			
INVESTICJA: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem in Koroški dom starostnikov, Orneče 146 2370 Dravograd		VRSTA PROJEKTA: 216/2021	ST. PROJEKTA: 5
NAČRTOVALNA ORGANIZACIJA: Center starejših KO-RA, Ravne na Koroškem novogradnja, rekonstrukcija		VRSTA NAČRTA: 3-NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	2020/03
VSEBINA RISE: TLORIS STREHE STRELOVOD		ODGOVORNI VEŠTAČ PROJEKTA: MARUŠA ZOREC u.d.a. A-1018	
SPREMEMBE:		ODGOVORNI PROJEKTANT NAČRTA: IVAN STEPŠNIK, i.e., IZS - E-0354	
MERSKO:		PROJEKTANT NAČRTA: IVAN STEPŠNIK, i.e., IZS - E-0354	
DATUM:		21.07.2021	ST. RISE: 5
MERSKO:		1:100	