
AB teraco stena (enaka obdelava kot stebri)
inox cev v širini stene
jeklen drog fi 5cm,
antik barva, enaka obdelava kot pergola
A
B
C
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - I
Robna cona
Raster: 10cm
obloga iz mk plošč
F1
F2
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - I
Raster: 15cm
1F P 19.0
1F P 18.1
SOBA 1
1F P 17.1
1F P 16.1
1F P 15.1
1F P 14.1
1F P 13.1
1F P 12.1
+0,00
h=2,85m
h=2,10m
meja spuščenega stropa
opeka 20 cm + tankoslojni omet 1 cm
AB vezi 20/20 cm
Razvod ogrevalne vode v tlaku
kompozitne cevi
predtok DN 20
povratek DN 20
P - I
Podometna omarica z
razdelilcem za 11 zank
D*V*G= 1000*630*110
Vogel&Noot Floortec
P - II
Podometna omarica z
razdelilcem za 8 zank
D*V*G= 850*630*110
Vogel&Noot Floortec
P - III
Podometna omarica z
razdelilcem za 8 zank
D*V*G= 850*630*110
Vogel&Noot Floortec
P - IV
Podometna omarica z
razdelilcem za 8 zank
D*V*G= 850*630*110
Vogel&Noot Floortec
Vertikala v steni v tlak
dovod za omarice
ogljikovo jeklo - kompozitne cevi
predtok DN 25
povratek DN 25
Razvod ogrevalne vode pod stropom
ogljikovo jeklo
predtok DN 25
povratek DN 25
Razvod ogrevalne vode pod stropom
ogljikovo jeklo
predtok DN 32
povratek DN 32
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - II
Raster: 10cm
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - III
Raster: 10cm
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - IV
Raster: 10cm
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - III
Raster: 15cm
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - III
Robna cona
Raster: 10cm
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - IV
Robna cona
Raster: 10cm
SOBA - PRIKLJUČKI
vtičnice, priključki in ostalo
označeno v risbi sobe
V.C
90 210
V.B
100+40 210
obloga VRATA V.B.2
obloga VRATA V.B.1
1F P 20.0
HODNIK
2. FAZA
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - II
Robna cona
Raster: 10cm
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - II
Raster: 15cm
KONTAKTNA FASADA Z OMETOM NA LESENI PODKONSTRUKCIJI (se rešuje v KORA faza 2)
1F P 21.0
SKUPNI PROSTOR
1F P 1.1
TERASA
TERACO PLOŠČE
h=3,45m
ODTOK
OKENSKI
FIKSNO OKNO
1F P 22.0
VETROLOV
TERAZZO
DETAJL D1
PV 5
PV 1
3
(PRIZIDEK)
(DVOREC)
FAZA 1.1 (PRIZIDEK)
FAZA 1.2 (DVOREC)


D
O1
383/240
PV2
200/240
O1
383/240
O1
383/240
ODTOK
podest
S1
S5
S5
1F P 10.0
NEGOVALNA KOPALNICA
keramika
površina = #####m2
+0,00
h=2,10m
negovalna kad
Razvod ogrevalne vode pod stropom
ogljikovo jeklo
predtok DN 40
povratek DN 40
iz kleti v P v jašku
S5
S5
+0,00
h=2,40m
V.A
100 210
V.A
100 210
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - IV
Raster: 15cm
1F P 7.0
SHRAMBA
tlak guma T2.1
površina = #####m2
+0,00
h=2,10m
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - IV
Raster: 15cm
1F P 9.0
POŽARNO STOPNIŠČE
tlak guma
površina = #####m2
S1
+0,00
h=2,40m
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - IV
Raster: 15cm
Razvod ogrevalne vode v tlaku
iz jaška
pod sistemsko ploščo
kompozitne cevi
predtok DN 20
povratek DN 20
za omarico P - V
vertikala za strojne in elektro
1F P 5.0
SHRAMBA
tlak guma T2.1
površina = #####m2
spuščen strop
+0,00
h=2,10m
PV3
178/240
1F P 11.0
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - IV
Raster: 10cm
V.C
90 210
V.B
100+40 210
1F P 4.1
SOBA 1
1F P 3.1
SOBA 1
tlak guma T2.1
površina = #####m2
+0,00
h=2,85m
P - V
Podometna omarica z razdelilcem za 8 zank
Š*V*G= 850*630*110
Vogel&Noot Floortec
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - V
Raster: 10cm
V.C
90 210
V.B
100+40 210
Razvod ogrevalne vode v tlaku
pod sistemsko ploščo
kompozitne cevi
predtok DN 20
povratek DN 20
za omarico P - V
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - V
Raster: 15cm
obloga VRATA V.B.1
1F P 2.0
DRUŽABNI PROSTOR
tlak guma T2.1
površina = #####m2
+0,00
h=2,85m
S6
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - V
Raster: 15cm
TERASA
plošče - zunanj
+0,00
h=-0,30m
STEBER
1
2
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - V
Robna cona
Raster: 10cm
Zanka talnega ogrevanja
Razdelilec: P - V
Robna cona
Raster: 10cm
KONTAKTNA FASADA Z OMETOM NA LESENI PODKONSTRUKCIJI (se rešuje v KORA faza 2)
KONTAKTNA FASADA Z OMETOM NA AB KONSTRUKCIJI (se rešuje v KORA faza 2)

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM	PODPIS

FIMA d.o.o.

Otiški vrh 26c
2373 Šentjanž pri Dravogradu
Tel.: 02/8786819 Fax: 02/8786810
GSM: 041-647/677
E-mail: leon.pokerznik@fima.si

naročnik: OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV
Črneče 146, 2370 Dravograd

objekt: CENTER STAREJŠIH KO-RA, RAVNE NA KOROŠKEM

odg.vodja projekta: Maruša ZOREC, u.d.i.a., ZAPS A-1018

za gradnjo: NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA

odg. projektant: Leon POKERŽNIK, u.d.i.s. IZS S-0606

vrsta proj. dokumentacije: PZI

obdelal: Miha Mori

vrsta načrta: 4 NAČRT STROJNIŠTVA

vsebina/naslov risbe: OGREVANJE – TLORIS PRITLIČJA

št. projekta: 2020/03
št. načrta: F-54/21
datum: JUN 2021
merilo: 1:50
list št.: XX