




pogled

prerez



tloris

# PV1

POŽARNA DRŠNA VRATA Z ENOKRILNIMI VGRAJENIMI VRATMI

ŠTEVILO  
PV1 1-258 x 240

LOKACIJA: pritličje

ODPORNOST: Dršna požarna vrata EI 120 z elektromagnetom, po tehničnem poročilu o požarni zaščiti

DELOVANJE: Vrata so obremenjena s protiutežjo in se odprejo z elektromagnetom. Če je električni tok prekinjen z nadzorne plošče ali z gumbom za ustavitev, se vrata zaprejo s protiutežjo. Zavorna naprava preprečuje, da bi vrata prekoračila hitrost zapiranja, blažilnik pa preprečuje, da bi vrata treskala. Elektromagnet mora biti priključen na centralni sistem, ki vsebuje senzor dima in toplote.

OKVIR: Okvir in vodila skrita med obstoječo in novo steno, nova stena je MK z revizijsko odprtino

ODPIRANJE: Naprava za izhod panike "Push bar"

ZMOGLJIVOST : certificirano po projektu za požarno odpornost  
BARVA - Barva: RAL barva, izbira projektanta

# PV1

POŽARNA VRATA

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

MERILLO:

Načrt:	Faza:	Merilo:	Datum:	Projekt št.:	Risba št.:
1 ARHITEKTURA	PZI	1:50	junij 2021	2020/03	N.T.5.6

© copyright ARREA d.o.o.